

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНД и ПР по Базарно-Карабулакскому Балтайскому и Новобурасскому районам
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» апреля 2024 г., 17 час. 00 мин. № 2404/001-64/88-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

ул. Чапаева, 3, р.п. Базарный Карабулак, Базарно-Карабулакский район, Саратовская область, 412602, тел.
88459171399, e-mail: ondipr34@64.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

Предписание
об устранении нарушений

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «08» апреля 2024 г., учетный номер 642410181841.

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Жахотов Самат Тулегенович – главный государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества, статусы, должности инспектора (инспекторов))

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Администрация Большечучейского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области ИНН 6404004273

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни предназначенной для нужд пожаротушения не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения. Место выявления нарушения: с. Марьино
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ № 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 53 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.
Срок устранения нарушения:
30.06.2024
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём в с. Марьино не проводится. Место выявления нарушения: с. Марьино
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
абзац 4 , части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'
Нарушенное требование:
не оснащена территория общего пользования сельских населенных пунктов противопожарным инвентарем;
Срок устранения нарушения:
30.06.2024
- в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию с. Марьино, подверженного угрозе ландшафтного (природного) пожара, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории с. Марьино не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. Место выявления нарушения: с. Марьино
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером
Срок устранения нарушения:
30.06.2024

(указываются выявленные нарушения реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочий), срок устранения нарушения)

Главный государственный инспектор Базарно-Карабулакского,
Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору
Жахотов Самат Тулегенович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A786B12631C4AD078174C33F24DF2FEB
Владелец: Жахотов Самат Тулегенович
Действителен с 11.12.2023 по 05.03.2025

(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего
предписание)

подпись

Жахотов Самат Тулегенович - главный государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и
Новобурасского районов по пожарному надзору, телефон: 88 (845-91) 7-13-99, e-mail: ondipr34@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений:

Серебряков Сергей Викторович, начальник администрации Базарно-Карабулакского района

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с предписанием)

«17» часов «00» минут «17» 04 2024 г.

ЖТ

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)