

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ОНД и ПР по Базарно-Карабулакскому Балтайскому и Новобурасскому районам**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«24» апреля 2024 г., 16 час. 00 мин. № 2404/001-64/89-В/ПВП**

(дата и время составления предписания)

412602, Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Чапаева, д. 3, тел. 88459171399, e-mail:  
**ondipr34@64.mchs.gov.ru**

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

**Предписание  
об устранении нарушений**

**1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «08» апреля 2024 г., учетный номер 642410181801.**

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

**2. Проверка проведена в рамках:**

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

**3. Проверка проведена следующими должностными лицами:**

1. Курицин Алексей Сергеевич – государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору

(указываются фамилия, имя, отчество, статус, должности инспектора (инспекторов))

**4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

Администрация Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области ИНН 6404003657

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

**5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

1. на территории р.п. Свободный не организовано проведение проверок работоспособности пожарных гидрантов на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.. Место выявления нарушения: р.п. Свободный

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

**Срок устранения нарушения:**

30.06.2024

2. на территории с. Хватовка не организовано проведение проверок работоспособности пожарных гидрантов на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов . Место выявления нарушения: с. Хаатовка

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

**Срок устранения нарушения:**

30.06.2024

3. на территории с. Хватовка не обеспечено исправное состояние источника наружного противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант по адресу: ул. Рабочая, 106). Место выявления нарушения: с. Хватовка

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона

от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

**Срок устранения нарушения:**

30.06.2024

4. в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органом местного самоуправления распоряжающегося территорией, прилегающей к лесу, не обеспечена её очистка от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию р.п. Свободный, подверженного угрозе лесного пожара, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории р.п. Свободный не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. Место выявления нарушения: р.п. Свободный

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

**Срок устранения нарушения:**

30.06.2024

5. период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органом местного самоуправления распоряжающегося территорией, прилегающей к лесу, не обеспечена её очистка от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию с. Хватовка, подверженного угрозе лесного пожара, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории с. Хватовка не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. Место выявления нарушения: с. Хватовка

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

**Срок устранения нарушения:**

30.06.2024

6. в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию с. Лесная Неёловка, подверженного угрозе природного (ландшафтного) пожара, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории с. Лесная Неёловка не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. Место выявления нарушения: с. Лесная нееловка

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

**Срок устранения нарушения:**

30.06.2024

7. на территории с. Лесная Нееловка подъезд с площадкой (пирсом) с твёрдым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года к естественному водёму (пруду) не устроен. Место выявления нарушения: с. Лесная нееловка

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года при наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных

водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.)

Срок устранения нарушения:

30.06.2024

8. направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам, пожарным резервуарам, водонапорным башням, естественным водоёмам) в р.п. Свободный не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Место выявления нарушения: р.п. Свободный

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Срок устранения нарушения:

30.06.2024

9. направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам, пожарным резервуарам, водонапорным башням, естественным водоёмам) в с. Хватовка не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Место выявления нарушения: с. Хватовка

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Срок устранения нарушения:

30.06.2024

(указываются выявленные нарушения реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочий), срок устранения нарушения)

Государственный инспектор Базарно-Карабулакского,  
Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору  
Курицин Алексей Сергеевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F60BB0845EB4B28CF967CAD7076444EC  
Владелец: Курицин Алексей Сергеевич  
Действителен с 21.11.2023 по 13.02.2025

подпись

(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего предписание)

Курицин Алексей Сергеевич - государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору, телефон: 888459171399, e-mail: kuritsin.as@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» 20\_\_ г.

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)