



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
ОНД и ПР по Базарно-Карабулакскому Балтайскому и Новобурасскому районам
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» апреля 2024 г. 17:00, № 2404/001-64/95-В/АВП

(дата и время составления акта, номер акта)

412602, Россия, Саратовская область, Базарно-Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Чапаева, 3

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
внеплановой**

(плановой / внеплановой)

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от « 08» апреля 2024 г., № 2404/001-64/95-В/РВП, учетный номер проверки 642410181728.

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена:

1. Жахотов Самат Тулегенович – главный государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору

(указывается фамилия, имя, отчество, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

4. К проведению проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:

Администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области ИНН 6404001001

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

6. Проверка проведена в следующие сроки:

с «12» апреля 2024 года

по «12» апреля 2024 года

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1.1. Решение Совета № 22 от 26.07.2006 г. «Об утверждении положения «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Базарно-Карабулакского муниципального образования»; 2. Решение Совета № 32 от 31.08.2006 г. «Об утверждении примерного перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан»; 3. Решение Совета № 33 от 31.08.2006 г. «О порядке установления особого противопожарного режима на территории Базарно-Карабулакского муниципального образования»; 4. Решение Совета № 34 от 31.08.2006 г. «Об утверждении положения о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории Базарно-Карабулакского муниципального образования»; 5. Решение Совета № 36 от 31.08.2006 г. «О введении в действие порядка создания подразделений добровольной пожарной охраны и регистрации добровольных пожарных»; 6. Решение Совета № 7 от 30.01.2017 г. «О мерах поддержки добровольной пожарной дружины»; 7. Решение Совета № 12 от 15.04.2019 г. «Об утверждении положения о порядке проведения противопожарной пропаганды на территории Базарно-Карабулакского муниципального образования»; 8. Решение Совета № 39 от 29.12.2022 г. «Об оказании содействия органам государственной власти Саратовской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности»; 9. Постановление администрации № 16 от 11.01.2011 г. «Об оповещении населения о чрезвычайных ситуациях и пожаре»; 10. Постановление администрации № 21 от 18.01.2017 г. «Об определении

порядка обеспечения связи, организации и принятия мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре»; 11. Постановление администрации № 22 от 18.01.2017 г. «Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём»; 12. Постановление администрации № 333 от 18.04.2018 г. «Об утверждении плана привлечения сил и средств для тушения пожаров»; 13. Постановление администрации № 423 от 21.05.2018 г. «Об определении мест и способов разведения костров, а также сжигания мусора, сухой травы и иных отходов и материалов на территории Базарно-Карабулакского муниципального района»; 14. Постановление администрации № 272 от 24.03.2022 г. «О принятии мер пожарной безопасности в весенне-летний период в Базарно-Карабулакском муниципальном образовании»; 15. Постановление администрации № 1107 от 18.10.2022 г. «Об обеспечении пожарной безопасности на осенне-зимний период 2022-2023 года на территории Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»; 16. Постановление администрации № 1379 от 29.12.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»; 17. Постановление администрации № 186 от 27.02.2023 г. «О принятии мер пожарной безопасности в весенне-летний период в Базарно-Карабулакском муниципальном образовании»; 18. Постановление администрации № 190 от 28.02.2023 г. «О порядке подготовки Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района к пожароопасному сезону и привлечения населения для тушения лесных пожаров»; 19. Постановление администрации № 1354 от 21.11.2023 г. «Об обеспечении пожарной безопасности на осенне-зимний период 2023-2023 года на территории Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»; 20. Постановление администрации № 197 от 21.02.2024 г. «О принятии мер пожарной безопасности в весенне-летний период в Базарно-Карабулакском муниципальном образовании»; 21. Распоряжение администрации № 215-р от 18.04.2018 г. «О назначении ответственного за противопожарную безопасность в Базарно-Карабулакском муниципальном образовании»; 22. Распоряжение администрации № 59-р от 27.02.2023 г. «Об утверждении плана работы администрации Базарно-Карабулакского муниципального района по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 2023 год в Базарно-Карабулакском муниципальном образовании»; 23. Распоряжение администрации № 190 от 28.02.2023 г. «О порядке подготовки Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района к пожароопасному сезону и привлечения населения для тушения лесных пожаров»; 24. Распоряжение администрации № 116-р от 03.04.2023 г. «О введении особого противопожарного режима на территории Базарно-Карабулакского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»; 25. Распоряжение администрации № 383-р от 20.11.2023 г. «О принятии противопожарных мер в период проведения новогодних и рождественских мероприятий в р.п. Базарный Карабулак».

(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

8. При проведении проверки установлено:

1. не обеспечено исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты по адресу: ул. Луначарского, д. 61 и ул. Халтурина д. 5). Место выявления нарушения: р.п. Базарный Карабулак
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
2. на территории р.п. Базарный Карабулак: ул. Степная, ул. Высоцкого, ул. Огородная, ул. Южная, ул. Мира, ул. Перспективная имеется естественный водоём (пруд). Подъезд с площадкой (пирсом) с твёрдым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года к естественному водоёму (пруду) не устроен. Место выявления нарушения: р.п. Базарный Карабулак
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года при наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.)
3. направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам, водоёмам и пожарным резервуарам) не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения. Место выявления нарушения: р.п. Базарный Карабулак
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

4. в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органом местного самоуправления распоряжающегося территорией р.п. Базарный Карабулак, прилегающей к лесу, не обеспечена её очистка от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию р.п. Базарный Карабулак, подверженного угрозе лесного пожара, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории р.п. Базарный Карабулак не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. Место выявления нарушения: р.п. Базарный Карабулак

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером

5. администрация Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области уполномочена распоряжаться земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории р.п. Базарный Карабулак, в соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 3_3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на земельном участке т.н. "Луга" между ул. Максима Горького, ул. Красная и пер. Красный с одной стороны и ул. Новая Луговая, ул. Первомайская с другой стороны не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы. Место выявления нарушения: р.п. Базарный Карабулак

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

(указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочия, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

9. К настоящему акту прилагаются:

1. Приложений нет

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Главный государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору Жахотов Самат Тулегенович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00A786B12631C4AD078174C733F24DF2FE
Владелец: Жахотов Самат Тулегенович
Действителен с 11.12.2023 по 05.03.2025

(статус, должности, фамилии, инициалы инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)

подпись


Жахотов Самат Тулегенович - главный государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору, телефон: 88 (845-91) 7-13-99, e-mail: ondipr34@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с актом)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

Инспектор Исаева Витторовна, шеф Т. Карачу
Менеджер Мухомин Александр

«17» часов «20» минут «24» апреля 2024 г.


(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления акта)