



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ОНД и ПР по Базарно-Карабулакскому Балтайскому и Новобурасскому районам  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» апреля 2024 г. 16:00, № 2404/001-64/92-В/АВП

412602, Саратовская область, Базарно – Карабулакский район, р.п. Базарный Карабулак, ул. Чапаева, д. 3  
(дата и время составления акта, номер акта)  
(место составления акта)

Акт выездной проверки  
внеплановой

(плановой / внеплановой)

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от « 08» апреля 2024 г., № 04/001-64/92-В/РВП, учетный номер проверки 642410181801.

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена:

1. Курицин Алексей Сергеевич – государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору

(указываются фамилия, имя, отчество, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

4. К проведению проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:

Администрация Липовского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области ИНН 6404003696

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

6. Проверка проведена в следующие сроки:

с «22» апреля 2024 года

по «22» апреля 2024 года

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояс)

7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Распоряжение администрации № 02 от 09.01.2023 г. «Об утверждении комплексного плана мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Липовского муниципального образования на 2024 год»;

2. Постановление администрации № 90 от 30.12.2022 г. «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Липовского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»;

3. Постановление администрации № 23 от 26.03.2019 г. «Об утверждении общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности, программы проведения противопожарного инструктажа»;

4. Постановление администрации № 55 от 01.12.2020 г. «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных на территории Липовского муниципального образования, в целях пожаротушения»;

5. Постановление администрации № 12 от 01.03.2019 г. «Об организации и осуществлении противопожарной пропаганды на территории Липовского муниципального образования»;

6. Постановление администрации № 107 от 25.12.2019 г. «Об утверждении плана привлечения сил и средств для

тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Липовского муниципального образования»;

7.Постановление администрации № 19 от 26.03.2019 г. «О порядке установления особого противопожарного режима на территории Липовского муниципального образования»;

8.Решение Совета № 08 от 25.03.2019 г. «О социальной поддержке добровольных пожарных и членов семей работников добровольной пожарной охраны Липовского муниципального образования»;

9.Распоряжение администрации № 06 от 18.01.2023 г. «О проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе Липовского муниципального образования в 2024 году»;

10.Постановление администрации № 17 от 26.03.2019 г. «Об утверждении Положения о наружном противопожарном водоснабжении на территории Липовского муниципального образования»;

11.Решение Совета № 06 от 25.03.2019 г. «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Липовского муниципального образования»;

12.Постановление администрации № 37 от 20.06.2017 г. «Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране»;

13.Постановление администрации № 63 от 30.12.2020 г. «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности добровольной пожарной охраны, на территории Липовского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области»;

14.Распоряжение администрации № 10 от 14.03.2019 г. «О назначении ответственных за обеспечение пожарной безопасности»;

15.Постановление администрации № 18 от 26.03.2019 г. «Об определении порядка обеспечения связи, организации и принятия мер по оповещению населения подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре»;

16.Устав Липовского МО

17.Постановление администрации № 22 от 26.03.2019 г. «Об оказании содействия органам государственной власти Саратовской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности»;

18.Распоряжение администрации № 03 от 09.01.2023 г. «О мерах пожарной безопасности»;

19.Постановление администрации № 21 от 26.03.2019 г. «Об оснащении территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём»;

20.Постановление администрации № 25 от 26.03.2019 г. «О принятии мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы на территории Липовского муниципального образования»;

21.Постановление администрации № 20 от 26.03.2019 г. «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан»;

22.Постановление администрации № 13 от 01.03.2019 г. «О создании профилактических групп по предупреждению пожаров в жилом секторе Липовского муниципального образования»;

(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

## **8. При проведении проверки установлено:**

1. на территории с. Липовка не организовано проведение проверок работоспособности пожарных гидрантов на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Место выявления нарушения: с. Липовка  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'  
**Нарушенное требование:**  
Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
2. на территории с. Берёзовка не организовано проведение проверок работоспособности пожарных гидрантов на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Место выявления нарушения: с. Березовка  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'  
**Нарушенное требование:**  
Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
3. в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию с. Липовка, подверженного угрозе природного (ландшафтного) пожара, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории с. Липовка не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. Место выявления нарушения: с. Липовка  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

4. в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию с. Берёзовка, подверженного угрозе природного (ландшафтного) пожара, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории с. Берёзовка не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. Место выявления нарушения: с. Берёзовка

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

5. в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию с. Толстовка, подверженного угрозе природного (ландшафтного) пожара, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории с. Толстовка не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. Место выявления нарушения: с. Толстовка

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

(указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочия, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочий), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

**9. К настоящему акту прилагаются:**

**1. Приложений нет**

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору Курицин Алексей Сергеевич



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00F60BB0845EB4B28CF967CAD7076444E  
Владелец: Курицин Алексей Сергеевич  
Действителен с 21.11.2023 по 13.02.2025

(статус, должности, фамилии, инициалы инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)

подпись

Курицин Алексей Сергеевич - государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору, телефон: 888459171399, e-mail: kuritsin.as@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего акт проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с актом)

«16» часов «00» минут «24» 04 2024 г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления акта)