



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ОНД и ПР по Базарно-Карабулакскому Балтайскому и Новобурасскому районам  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» апреля 2024 г. 16:00, № 2404/001-64/89-В/АВП

412602, Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Чапаева, д. 3

Акт выездной проверки  
внеплановой

(плановой / внеплановой)

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от « 08» апреля 2024 г., № 2404/001-64/89-В/РВП, учетный номер проверки 642410181801.

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена:

1. Курицин Алексей Сергеевич – государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору

(указывается фамилия, имена, отчества, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

4. К проведению проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имена, отчества, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименовании экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:

Администрация Свободинского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района  
Саратовской области ИНН 6404003657

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

6. Проверка проведена в следующие сроки:

с «19» апреля 2024 года

по «19» апреля 2024 года

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. Постановление администрации № 48 от 25.03.2019 г. «О принятии мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы на территории Свободинского муниципального образования»

2. Решение Совета Свободинского МО от 10.11.2023 г. №17 «О назначении на должность главы администрации Свободинского МО»

3. Постановление администрации № 45 от 25.03.2019 г. «Об определении порядка обеспечения связи, организации и принятия мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре»;

4. Постановление администрации № 40 от 25.03.2019 г. «Об обеспечении надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Свободинского образования»;

5. Постановление администрации № 43 от 25.03.2019 г. «Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан»;

6. Постановление администрации № 228 от 29.12.2022 г. «Об утверждении программы «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Свободинского муниципального образования»;

- 7.Постановление администрации № 42 от 25.03.2019 г. «О порядке установления особого противопожарного режима на территории Свободинского муниципального образования»;
- 8.Перечень мотопомп и автотранспортных средств, задействованных для своевременной помощи подразделениям федеральной региональной пожарной охраны по администрации Свободинского МО
- 9.Распоряжение администрации Свободинского МО №15а-р от 19.03.2024 года "Об утверждении мероприятий по подготовке к весенне -летнему периоду 2024 года"
- 10.Распоряжение администрации Свободинского МО №2а-р от 12.01.2024 года "Об утверждении комплексного плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Свободинского МО на 2024 год"
- 11.Сведения проинструктированного населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности за 1 квартал 2024 года по Свободинскому МО
- 12.Удостоверения о повышении квалификации "Пожарная безопасность"
- 13.Постановление администрации № 38 от 25.03.2019 г. «Об утверждении плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно – спасательных работ на территории Свободинского муниципального образования»;
- 14.Постановление администрации № 46 от 25.03.2019 г. «Об оказании содействия органам государственной власти Саратовской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности»;
- 15.Постановление администрации № 41 от 25.03.2019 г. «Об утверждении порядка материальной и социальной поддержки членов добровольной пожарной дружины Свободинского муниципального образования»;
- 16.Постановление администрации Свободинского МО № 37 от 23.06.2017 года "Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране"
- 17.Постановление администрации № 39 от 25.03.2019 г. «Об оснащении территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём»;
- 18.Паспорт населенного пункта
- 19.Решение Совета № 9 от 25.03.2019 г. «О социальной поддержке добровольных пожарных и членов семей работников добровольной команды Свободинского муниципального образования»;
- 20.Постановление администрации № 47 от 25.03.2019 г. «Об утверждении общеобъектовой инструкции о мерах ПБ, программы проведения противопожарного инструктажа»;
- 21.Распоряжение администрации Свободинского МО №7а-р от 19.01.2024 года "О проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе Свободинского муниципального образования в 2024 году"
- 22.Решение Совета № 8 от 25.03.2019 г. «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Свободинского муниципального образования»;
- 23.Устав Свободинского МО
- 24.Распоряжение администрации Свободинского МО №5-р от 12.01.2024 г. года "О мерах пожарной безопасности в Администрации Свободинского МО Базарно-Карабулакского МР Саратовской области"
- 25.Постановление администрации № 44 от 25.03.2019 г. «Об организации и осуществлении противопожарной пропаганды на территории Свободинского муниципального образования»;

(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

## 8. При проведении проверки установлено:

1. на территории р.п. Свободный не организовано проведение проверок работоспособности пожарных гидрантов на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.. Место выявления нарушения: р.п. Свободный  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 № 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'  
**Нарушенное требование:**  
 Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
2. на территории с. Хватовка не организовано проведение проверок работоспособности пожарных гидрантов на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов . Место выявления нарушения: с. Хаатовка  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 № 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'  
**Нарушенное требование:**  
 Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
3. на территории с. Хватовка не обеспечено исправное состояние источника наружного противопожарного водоснабжения (пожарный гидрант по адресу: ул. Рабочая, 106). Место выявления нарушения: с. Хватовка  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
 № 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона

от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

4. в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органом местного самоуправления распоряжающегося территорией, прилегающей к лесу, не обеспечена её очистка от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию р.п. Свободный, подверженного угрозе лесного пожара, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории р.п. Свободный не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. Место выявления нарушения: р.п. Свободный

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органом местного самоуправления распоряжающегося территорией, прилегающей к лесу, не обеспечена её очистка от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию с. Хватовка, подверженного угрозе лесного пожара, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории с. Хватовка не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. Место выявления нарушения: с. Хватовка

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

6. в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию с. Лесная Неёловка, подверженного угрозе природного (ландшафтного) пожара, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории с. Лесная Неёловка не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. Место выявления нарушения: с. Лесная нееловка

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

7. на территории с. Лесная Нееловка подъезд с площадкой (пирсом) с твёрдым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года к естественному водёму (пруду) не устроен. Место выявления нарушения: с. Лесная нееловка

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года при наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.)

8. направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам, пожарным резервуарам, водонапорным башням, естественным водоёмам) в р.п. Свободный не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения. Место выявления нарушения: р.п. Свободный

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

9. направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам, пожарным резервуарам, водонапорным башням, естественным водоёмам) в с. Хватовка не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения. Место выявления нарушения: с. Хватовка

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

(указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом проверки; 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочия, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

## 9. К настоящему акту прилагаются:

### 1. Приложений нет

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору Курицин Алексей Сергеевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F60BB0845EB4B28CF967CAD7076444E  
Владелец: Курицин Алексей Сергеевич  
Действителен с 21.11.2023 по 13.02.2025

(статус, должности, фамилия, инициалы инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)

ПОДПИСЬ

Курицин Алексей Сергеевич - государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору, телефон: 888459171399, e-mail: kuritsin.as@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего акт проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с актом)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» 20\_\_ г.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указываются способ и дата направления акта)