

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНД и ПР по Базарно-Карабулакскому Балтайскому и Новобурасскому районам

«24» апреля 2024 г., 17 час. 00 мин. № 2404/001-64/94-В/ПВП

Саратовская область, Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, ул. Почтовая, 8А, тел. 88459171399, e-mail:
ondpr34@64.mchs.gov.ru

Предписание
об устранении нарушений

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «08» апреля 2024 г., учетный номер 642410182097.

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

3. Проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Константинов Сергей Александрович – заместитель главного государственного инспектора Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Администрация Новобурасского муниципального района Саратовской области ИНН 6421011129

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова на территории с. Лох ул. Садовая, ул. Никифорова прилегающих к лесу, не проведена очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенного пункта Лох, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенного пункта не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. Место выявления нарушения: с. Лох

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

Срок устранения нарушения:

30.06.2024

2. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова на территории п. Бурасы ул. Первомайская, ул. Зеленая прилегающих к лесу, не проведена очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенного пункта Бурасы, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенного пункта не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. Место выявления нарушения: п. Бурасы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-

ФЗ "О пожарной безопасности": постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером

Срок устранения нарушения:

30.06.2024

3. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова на территории п. Динамовский ул. Садовая, ул. Лесная, ул. Мирная прилегающих к лесу, не проведена очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенного пункта Динамовский, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенного пункта не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.. Место выявления нарушения: п. Динамовский
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности": пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон: постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1.4 метра или иным противопожарным барьером
Срок устранения нарушения:
30.06.2024
 4. В с. Лох направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (водонапорной башни, водоёмам и пожарным резервуарам) не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения. Место выявления нарушения: с. Лох
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности": пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон: постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
Срок устранения нарушения:
30.06.2024
 5. В п. Бурасы направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (водонапорной башни, водоёмам и пожарным резервуарам) не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения. Место выявления нарушения: п. Бурасы
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности": пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон: постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
Срок устранения нарушения:
30.06.2024
 6. В п. Динамовский направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам, водонапорной башни, водоёмам и пожарным резервуарам) не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения. Место выявления нарушения: п. Динамовский
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности": пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон: постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
Срок устранения нарушения:
30.06.2024
 7. На территории п. Динамовский не обеспечена исправность наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), не организована проверка на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью). . Место выявления нарушения: п. Динамовский
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
-

Воробьев А.В.
14.04.2024 17 час 00 мин.