



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНД и ПР по Базарно-Карабулакскому Балтайскому и Новобурасскому районам

«24» апреля 2024 г. 17:00, № 2404/001-64/94-В/АВП

Саратовская область. Новобурасский район, р.п. Новые Бурасы, ул. Почтовая, 8А

Акт выездной проверки
внеплановой

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от « 08» апреля 2024 г., № 2404/001-64/94-В/РВП, учетный номер проверки 642410182097.

2. Проверка проведена в рамках:
осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

3. Проверка проведена:
1. Константинов Сергей Александрович – заместитель главного государственного инспектора Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору

4. К проведению проверки были привлечены:
специалисты:
1. Не привлекаются

эксперты (экспертные организации):
1. Не привлекаются

5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:
Администрация Новобурасского муниципального района Саратовской области ИНН 6421011129

6. Проверка проведена в следующие сроки:
с «23» апреля 2024 года
по «23» апреля 2024 года

7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
1. Устав Новобурасского муниципального района; - Решение Соборания № 23 от 20.12.2023 г. «Об утверждении структуры администрации Новобурасского муниципального района Саратовской области»; - Решение Соборания № 13 от 06.12.2023 г. «Об избрании главы Новобурасского муниципального района Саратовской области»; - Постановление администрации № 111 от 11.04.2024 г. «Об утверждении комплексного плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории Новобурасского муниципальном образовании на 2024 год»; - Распоряжение администрации № 119-р от 05.03.2024 г. «О проведении пожарно-профилактических мероприятий в жилом секторе Новобурасского муниципального района»; - Распоряжение администрации № 143-р от 20.03.2024 г. «О подготовке населенных пунктов района к пожароопасному периоду 2024 года»; - Распоряжение администрации № 50-рл от 21.03.2019 г. «О назначении ответственных за обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новобурасского муниципального образования и по административным зданиям Новобурасского муниципального образования»; - Постановление администрации № 321 от 10.11.2023 г. «Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории Новобурасского муниципального образования Новобурасского муниципального района Саратовской области на 2024-2026 годы»; - План привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения АСР на территории Новобурасского муниципального района; - Информация по прикрытию населенных пунктов района пожарной и приспособленной для

Нарушенное требование

Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером

3. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова на территории п. Динамовский ул. Садовая, ул. Лесная, ул. Мирная прилегающих к лесу, не проведена очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенного пункта Динамовский, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенного пункта не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.. Место выявления нарушения: п. Динамовский

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ, Федеральный закон, постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 "Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование

Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером

4. В с. Лох направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (водонапорной башни, водоёмам и пожарным резервуарам) не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения. Место выявления нарушения: с. Лох

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479; статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ, Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 "Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

5. В п. Бурасы направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (водонапорной башни, водоёмам и пожарным резервуарам) не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения. Место выявления нарушения: п. Бурасы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479; статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ, Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 "Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

6. В п. Динамовский направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам, водонапорной башни, водоёмам и пожарным резервуарам) не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с чётко нанесёнными цифрами расстояния до их месторасположения. Место выявления нарушения: п. Динамовский

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479; статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ, Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 "Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

7. На территории п. Динамовский не обеспечена исправность наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), не организована проверка на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью). Место выявления нарушения: п. Динамовский

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479; статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ

пожаротушения техникой в весенне-летний период 2024 года, - Акты проверки состояния источников противопожарного водоснабжения; - Удостоверения о повышении квалификации; - Постановление администрации № 89 от 26.06.2013 г. «Об осуществлении профилактики пожаров членами добровольной пожарной охраны»; - Постановление администрации № 364 от 30.08.2022 г. «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах Новобурасского муниципального образования»; - Решение Соборания № 62 от 29.02.2012 г. «О социальной поддержке добровольных пожарных и членов семей работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных Новобурасского муниципального района»; - Решение Соборания № 63-А от 21.02.2007 г. «Об утверждении Положения о порядке проведения противопожарной пропаганды и организации обучения населения Новобурасского муниципального образования мерам пожарной безопасности»; - Постановление администрации № 61 от 21.02.2013 г. «О создании межведомственной профилактической группы по предупреждению и профилактике пожаров на территории Новобурасского муниципального образования»; - Постановление администрации № 363 от 30.08.2022 г. «Об обеспечении надлежащего состояния наружного противопожарного водоснабжения в границах Новобурасского муниципального образования»; - Постановление администрации № 76 от 16.04.2018 г. «Об определении порядка обеспечения связи, организации и принятия мер по оповещению населения и подразделений МЧС о пожаре на территории Новобурасского муниципального образования»; - Решение Соборания № 69 от 20.09.2006 г. «О порядке установления особого противопожарного режима на территории Новобурасского муниципального образования»; - Решение Соборания № 68 от 20.09.2006 г. «Об утверждении примерного перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан»; - Постановление администрации № 95 от 21.05.2018 г. «Об оснащении территории общего пользования первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем»; - Постановление администрации № 72 от 11.04.2018 г. «Об оказании содействия органам государственной власти Саратовской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности на территории Новобурасского муниципального образования»; - Постановление администрации № 110 от 11.04.2022 г. «Об утверждении общеобъектовой инструкции о мерах пожарной безопасности на территории административных зданий Новобурасского муниципального образования»; - Постановление администрации № 109 от 11.04.2024 г. «Об утверждении Порядка принятия мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений ГПС на территории Новобурасского муниципального образования»; - Постановление администрации № 162 от 01.09.2017 г. «Об определении форм участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности, в том числе в деятельности пожарной охраны на территории Новобурасского муниципального образования»; - Письмо Министру природных ресурсов и экологии Саратовской области К.М.Дорониной № 01-22 1291 от 17.04.2024 г. «О проведении вырубки лесных насаждений в границах п.п.Бурасы Лох, Динамовский».

Содержание документа не является проектом, не имеет юридической силы. Данное издание распространяется исключительно в информационных целях. Подлинник документа хранится в архиве администрации муниципального образования Новобурасского муниципального района.

8. При проведении проверки установлено:

1. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова на территории с. Лох ул. Садовая, ул. Никифорова прилегающих к лесу, не проведена очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенного пункта Лох, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенного пункта не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. Место выявления нарушения: с. Лох
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ (Федеральный закон) постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 (Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479)
Нарушенное требование:
Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.
2. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова на территории п. Бурасы ул. Первомайская, ул. Зеленая прилегающих к лесу, не проведена очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию населенного пункта Бурасы, подверженного угрозе лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенного пункта не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. Место выявления нарушения: п. Бурасы
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ (Федеральный закон) постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 (Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479)

Федеральный закон: постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

8. На территории п. Динамовский имеется естественный водоём (пруд). Подъезд с площадкой (пирсом) с твёрдым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года к естественному водоёму (пруду) не устроен. Место выявления нарушения: п. Динамовский

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон: постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года при наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водостоков (река, озеро, бассейн, градиня и др.)

9. Администрация Новобурасского муниципального района Саратовской области уполномочена распоряжаться земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории п. Бурасы, в соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 3_3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на земельном участке возле территории МОУ СОШ по ул. Первомайская, 6 не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы.. Место выявления нарушения: п. Бурасы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон: постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

10. Администрация Новобурасского муниципального района Саратовской области уполномочена распоряжаться земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена, расположенными на территории с. Лох, в соответствии с абзацем 3 части 2 статьи 3_3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», на земельном участке между ул. Загороднева, ул. Садовая с одной стороны и ул. Никифорова с другой стороны не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы. Место выявления нарушения: с.Лох

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон: постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

1) указываются выводы по результатам проведения проверки; 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий; об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом проверки; 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательством нарушения реализации полномочий); о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки;

9. К настоящему акту прилагаются:

1. Приложений нет

указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательством нарушения реализации полномочий

Заместитель главного государственного инспектора
Базарно-Карабулакского, Балтайского и
Новобурасского районов по пожарному надзору
Константинов Сергей Александрович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D2AC61FE094D8C866F84A9F94178B4
Владелец: Константинов Сергей Александрович
Действителен с 21.11.2023 по 13.02.2025

указываются фамилия, имя, отчество инспектора (инспекторов) проводившего (проводивших) проверку)

подпись

Константинов Сергей Александрович - заместитель главного государственного инспектора Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору, телефон: 888455721176, e-

mail: ondipr34@64.mchs.gov.ru

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

Ворожеев А.Р.
«17» часов «00» минут «24» от 2024.

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале