



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
ОНД и ПР по Энгельсскому и Ровенскому районам  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«25» апреля 2024 г. 15:00, № 2404/016-64/192-В/АВП

(дата и время составления акта, номер акта)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Энгельсскому и Ровенскому районам  
Саратовской области ул. Саратовская 19, г. Энгельс, Саратовская обл., 413118

(место составления акта)

Акт выездной проверки  
внеплановой

(плановой / внеплановой)

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от « 08» апреля 2024 г., № 2404/016-64/192-В/РВП, учетный номер проверки 642410180750.

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена:

- Павлов Антон Вячеславович – государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)
- Вершков Андрей Алексеевич – государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)

(указывается фамилии, имена, отчества, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

4. К проведению проверки были привлечены:  
специалисты:

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

- Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНН 6449013567, адрес регистрации юридического лица: 413100, Саратовская область, ЭНГЕЛЬС, ПЛ. ЛЕНИНА, Д.30, -, -

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

6. Проверка проведена в следующие сроки:

с «12» апреля 2024 года  
по «25» апреля 2024 года

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- График совместных рейдов по лесу 2024
- план профилактики и гибели на них людей 2024
- Паспорт Энгельс
- План мероприятий по противопожарному обустройству территорий собственников примыкающих к лесу на территории ЭМР на 2024
- План профилактики по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе ЭМР 2024
- Перечни населенных пунктов и организаций Энгельс.
- Муниципальная программа по обеспечению первичных мер по обеспечению пожарной безопасности на территории ЭМР
- График выездных обследований 2024
- План профилактических мероприятий по правовому просвещению и информированию граждан и организаций ЭМР

**8. При проведении проверки установлено:**

1. не обеспечивается пожаротушение от двух пожарных гидрантов в радиусе 200 м (отсутствует второй исправный ПГ в радиусе 200м) здания детского сада «Городок детства» по адресу: г. Энгельс-1; здания детского сада №10, расположенного по адресу: г. Энгельс, ул. Республики, д.108; здания спортивной школы по адресу: г. Энгельс, ул. Садовая, д.17 и Нестерова, д.122А., здания школы №26 по адресу: г. Энгельс, ул. Маяковского, д.167; здания школы №31 по адресу: г.Энгельс, ул.Гагарина 65а; здания детского сада №38 по адресу: г. Энгельс, ул. Тургенева, 1; здания детского сада №53 по адресу: г. Энгельс, ул. Ломоносова, 33б; здания детского сада №58 по адресу: г. Энгельс, 2-я Ленинградская, 48; здания поликлиники №1 по адресу: г. Энгельс, ул. Маяковского, д.1; здания частного учреждения здравоохранения по адресу: г. Энгельс, ул. М. Горького, д. 26; здания психиатрической больницы по адресу: г. Энгельс, ул. Пристанская; здания спортивной школы по адресу: г. Энгельс, ул. М. Расковой, д.10; здание колледжа по адресу: г. Энгельс, ул.Революционная, д.6. п.8.9 СП 8.13130.2020, СНиП 2.04.02-84\* п.8.16, п.9.30.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016-64/178-В/ПВП от 29.03.2024, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: территория МО г. Энгельс  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'  
**Нарушенное требование:**  
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения
2. не обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения в радиусе 200 м. здание детского сада № 31 по адресу: г. Энгельс, ул. Короткая, 8; учебного корпуса по адресу: г. Энгельс, ул. М. Расковой 8а; учебного корпуса колледжа по адресу: г. Энгельс, ул. Телефонная, 1; здание поликлиники №1 по адресу: г. Энгельс, ул. Волоха, д.2. п.8.9 СП 8.13130.2020, п.8.16, п.9.30 СНиП 2.04.02-84\*; Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016-64/178-В/ПВП от 29.03.2024, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: территория МО г. Энгельс  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'  
**Нарушенное требование:**  
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения
3. расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети по ул. Заречная, Набережная Рудченко, Просторовская (д.6,8,9), ул. Трембицкая, ул. Дунайская, ул. Светлая, ул. Рабочих Маевков (д.134-146,127,149), ул. 2-я Речная (д.122-134, 139-151), ул. Покровская, ул. Питомническая, Питомнический пр-д, ул. Маяковского (д.284, 236-294, 245-301), Удалой пер. (д.44-108, д. 27-87), ул. Мичурина (д.54-100а, 59-97), ул. Партизанская (д.66-106, 73-123), ул. Мельничная (д.58-114, 57-99), Волжский пр-т (д.1-17), ул. Карьерная, ул. Низменная, ул. Лесная, ул. Спортивная, ул.1-я Короткая, ул. Короткая, Островной проезд, ул. Мостостроевская, ул. 2-я Мостостроевская, ул. Водная, ул. 1-я Береговая, ЖСК «Базальт», ЖСК «Базальт-2», п. Лесной, территория СНТ «Химик-2», «Химик-4», ул. Ореховая, ул. Цветочная, ул. Тенистая, ул. Ягодная, ул. Грушевая, ул. Экспериментальная не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части от имеющихся гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более 200 м. п.8.9 СП 8.13130.2020, п.8.16, п.9.30 СНиП 2.04.02-84\*; Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016-64/178-В/ПВП от 29.03.2024, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: МО г. Энгельс  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'  
**Нарушенное требование:**  
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения
4. на территории р.п.. Приволжский расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети по ул. Суворова, ул. Веселая, ул. Кисловодская, ул. Дружбы, ул. Войкова, ул. Кутузова, ул. Енисейская, ул. Инициативная, ул. Кавказская, ул. Пятигорская, ул. Куйбышева, ул. Ногина, ул. Есенина, ул. 8 Марта, ул. Гагарина (д.7-13), Энгельс-10 не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части от имеющихся гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более 200 м. п.8.9 СП 8.13130.2020, СНиП 2.04.02-84\* п.8.16, п.9.30.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016-64/178-В/ПВП от 29.03.2024, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: МО г. Энгельс  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'  
**Нарушенное требование:**  
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения
5. расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети в п. Плодосовхоз, п. Геофизик не обеспечивает пожаротушение любого обслуживаемого данной сетью здания, сооружения или его части от имеющихся гидрантов с учетом прокладки рукавных линий длиной, не более 200 м. п.8.9 СП 8.13130.2020, СНиП 2.04.02-84\* п.8.16, п.9.30.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016-64/178-В/ПВП от 29.03.2024, пункт предписания 5. Место выявления

нарушения: МО г. Энгельс

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

**Нарушенное требование:**

территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения

6. территория п. Квасниковка (в том числе расположенные в поселке здания детского сада, здания школы, здания поликлиники и дома досуга) не обеспечена требуемым количеством источников противопожарного водоснабжения с учетом расхода воды на нужды пожаротушения и запаса воды на нужды пожаротушения. п.8.9 СП 8.13130.2020, СНИП 2.04.02-84\* п.8.16, п.9.30.. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2403/016-64/178-В/ПВП от 29.03.2024, пункт предписания 6. Место выявления нарушения: МО г. Энгельс

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

**Нарушенное требование:**

территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения

7. на территории г. Энгельса у озера Кривенькое в районе пересечения ул. Совхозная и Новосовхозная покос камыша проведен частично (наличие камыша в воде), не в полном объеме. . Место выявления нарушения: Территория г. Энгельса

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

8. на территории г. Энгельса в районе пересечения Волжского проспекта и ул. Лесокombинатской вдоль озера покос камыша проведен частично, не в полном объеме. . Место выявления нарушения: Территория г.Энгельса

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

9. на территории г. Энгельса в районе ж/д №24, 25, 60, 66, 72 по ул. Комсомольской покос камыша проведен частично, не в полном объеме. . Место выявления нарушения: Территории г. Энгельса

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

- 10 на территории г. Энгельса по адресам: Функциональный проезд, покос камыша и травы проведен частично, не в полном объеме, район предприятия «Кристалл» вдоль дороги по пр-т Ф.Энгельса покос травы и камыша проведен частично, не в полном объеме. . Место выявления нарушения: Территории г. Энгельса

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

- 11 на территории г. Энгельса по границам СНТ в районе пр-та Химиков покос камыша и травы проведен частично, не в полном объеме. . Место выявления нарушения: Территории г. Энгельса

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

- 12 на территории г. Энгельса за зданиями №47-49, восточнее и южнее от базы Нового Века, по пр-ту Строителей организована несанкционированная свалка мусора. Место выявления нарушения: Территории г. Энгельса  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'  
**Нарушенное требование:**  
Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов
- 13 на территории с. Квасниковка в районе ул. Ленинская, д.1; район ул. Степана Разина до ул. Дружбы и вдоль всей ул. Дружбы покос камыша и травы проведен частично, не в полном объеме. Место выявления нарушения: территории с. Квасниковка, р.п. Приволжский, г.Энгельс  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'  
**Нарушенное требование:**  
Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов
- 14 на территории г. Энгельса между ул. Пархоменко и 3 квартал, ул. Полярная, ул. Енисейская, ул. Чехова ул. Енисейская, между ул. Енисейская и СНТ Вишенка покос камыша и травы проведен частично, не в полном объеме, ул. Енисейская, ул. Дальняя не осуществляется уборка мусора. Место выявления нарушения: Территории г. Энгельса  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'  
**Нарушенное требование:**  
Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов
- 15 на территории г. Энгельса, пр-кт Химиков (территория не действующей Химволокно не осуществляется уборка мусора. Место выявления нарушения: Территории г. Энгельса  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
Пункт 69 ППР 1479 (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"). Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'  
**Нарушенное требование:**  
На территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов.
- 16 на территории г. Энгельса, ул. Томская не осуществляется покос камыша и травы. Место выявления нарушения: Территории г. Энгельса  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'  
**Нарушенное требование:**  
Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов
- 17 на территории г. Энгельса не осуществлен покос и очистка от сухой травянистой растительности, камыша, мусора на земельных участках по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, овраг с северной стороны ул. Томская и в овраге на окраинах улиц Рижская, Братская, Байкальский проезд, Байкальская, Ульяновская, далее по ул. Садовая, Веселая, до ул. Енисейская. Место выявления нарушения: Территории г. Энгельса  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'  
**Нарушенное требование:**  
Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов
- 18 на территории п.Геофизик, р.п. Приволжский, г.Энгельс на против д.10Е/4 по ул. Рабочая не осуществляется уборка мусора. Место выявления нарушения: Территории п.Геофизик, р.п. Приволжский, г.Энгельс
-

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

- 19 на территории г. Энгельса между объездной дорогой по ул.Колотилова и Восточным кладбищем не осуществляется уборка мусора, покос камыша и травы. Место выявления нарушения: Территории г. Энгельса

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

- 20 на территории г. Энгельса по ул. Студенческой за бывшим КП ГАИ и между ул. Студенческой и Восточным кладбищем не проведен покос травы и камыша . Место выявления нарушения: Территории г. Энгельса

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

- 21 на территории г. Энгельса по ул. Тургеньева на земельных участках №11,17,18,19 (бывшие разобранные бараки) не осуществляется уборка мусора. . Место выявления нарушения: Территории г. Энгельса

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

- 22 на территории г. Энгельса в районе озера Сазанка не обеспечена очистка от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером. . Место выявления нарушения: Территория г. Энгельса

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером

- 23 в пределах границ населенного пункта МО г.Энгельс не обеспечено до начала пожароопасного периода, наличие (обновление) противопожарной минерализованной полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. . Место выявления нарушения: Территория г.Энгельса

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

(указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочия, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

## 9. К настоящему акту прилагаются:

### 1. Приложений нет

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Государственный инспектор города (района)  
субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе  
дознатели, старшие дознатели) Павлов Антон  
Вячеславович

(статус, должности, фамилии, инициалы инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00D618D5EF8F93C56BF290CCC1C84A89C  
Владелец: Павлов Антон Вячеславович  
Действителен с 28.07.2023 по 20.10.2024

подпись

Павлов Антон Вячеславович - государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному  
надзору (в том числе дознатели, старшие дознатели), телефон: 88453566114, e-mail:  
pavlov.av@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего акт проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его  
представителей с актом о проведении проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с актом)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный  
кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления акта)