



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНД и ПР по Энгельсскому и Ровенскому районам
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» апреля 2024 г. 17:00, № 2404/016-64/193-В/АВП

(дата и время составления акта, номер акта)

г. Энгельс, ул. Саратовская, д. 19

(место составления акта)

Акт выездной проверки
внеплановой

(плановой / внеплановой)

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от « 08» апреля 2024 г., № 2404/016-64/193-В/РВП, учетный номер проверки 642410180959.

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена:

1. Зубтарева Ольга Юрьевна – государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)

(указывается фамилии, имена, отчества, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

4. К проведению проверки были привлечены:
специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНН 6449037134

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

6. Проверка проведена в следующие сроки:

с «10» апреля 2024 года

по «24» апреля 2024 года

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1.1. Постановление №62 от 28.01.2016 "Об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в Красноярском муниципальном образовании (с изменениями от 08.04.2024 №316)" 2. Постановление №317 от 08.04.2024 "О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Красноярского муниципального образования" 3. Постановление №315 от 08.04.2024 "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в весенне-летний период 2024 года на территории Красноярского муниципального образования" 4. Постановление №463 от 02.09.2017 "О принятии мер по оповещению населения и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре (с изменениями от 08.04.2024 года №314)" 5. Постановление №262 от 22.03.2024 "Об утверждении Плана мероприятий по пожарной безопасности Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района на 2024 год" 6. Постановление №101 от 25.02.2021 "О принятии муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности на территории Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области" (с изменениями от 12.08.2021 года №605; от 15.11.2021 года №842; от 30.12.2021 №958; от 11.03.2022 года №149; от 17.01.2023 года №63; от 19.03.2024 года №246" 7. Решение №40/10 от 06.04.2006 "Об утверждении Положения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Красноярского муниципального образования" 8. Решение №94/18 от 14.12.2006 "Об утверждении Положения о порядке проведения

противопожарной пропаганды и организации обучения населения Красноярского муниципального образования мерам пожарной безопасности" 9. Постановление №235а от 22.06.2015 "Об оснащении территории общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем" 10. Соглашение об использовании пожарных гидрантов в противопожарных целях с ГАУ СО "Социально-оздоровительный центр "Ударник" от 15.03.2024 г. 11. Акт проверки наличия и исправности пожарного резервуара на территории пос. Д/О "Ударник" от 05.03.2024 г. 12. Акт проверки наличия и исправности пожарных гидрантов, находящихся на территории Красноярского муниципального образования от 05.03.2024 г. 13. Приложение к акту от 05.03.2024 года "Дополнительные места забора воды на территории Красноярского муниципального образования" 14. Информация об информировании населения Красноярского муниципального образования на 2024 год.

(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

8. При проведении проверки установлено:

1. в с. Шумейка к естественным водоисточникам (район автомобильного моста на с. Пристанное, с. Шумейка, ул. Бережная, р-н д. 54) не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, п. 75 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: район автомобильного моста на с. Пристанное, с. Шумейка, ул. Бережная, р-н д. 54

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:
Не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года при наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.)

2. территория с. Шумейка (вместе с 29 СНТ, входящих в состав населенного пункта) не обеспечена соответствующим количеством источников наружного водоснабжения. ст. 63, ст. 62, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 75 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 "№1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п. 8.9, п.8.10, п. 10.4. Место выявления нарушения: территория с. Шумейка

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'

Нарушенное требование:
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения

(указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочия, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

9. К настоящему акту прилагаются:

1. Приложений нет

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели) Зубтарева Ольга Юрьевна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2667D283B490082344D54F0E30E1F6D9
Владелец: Зубтарева Ольга Юрьевна
Действителен с 31.10.2023 по 23.01.2025

(статус, должности, фамилии, инициалы инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)

подпись

Зубтарева Ольга Юрьевна - государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели), телефон: 88453566114, e-mail: zubtareva.ou@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего акт проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с актом)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления акта)