

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНД и ПР по Энгельсскому и Ровенскому районам
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» апреля 2024 г., 17 час. 00 мин. № 2404/016-64/193-В/ПВП
(дата и время составления предписания)

г. Энгельс, ул. Саратовская, д. 19, тел. 88453566114, e-mail: ondipr27@64.mchs.gov.ru
(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

Предписание
об устранении нарушений

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «08» апреля 2024 г., учетный номер 642410180959.

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Зубтарева Ольга Юрьевна – государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)

(указываются фамилии, имена, отчества, статусы, должности инспектора (инспекторов))

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОЯРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНН 6449037134

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. в с. Шумейка к естественным водоисточникам (район автомобильного моста на с. Пристанное, с. Шумейка, ул. Бережная, р-н д. 54) не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года, п. 75 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Место выявления нарушения: район автомобильного моста на с. Пристанное, с. Шумейка, ул. Бережная, р-н д. 54
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года при наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.)
Срок устранения нарушения:
15.01.2025
2. территория с. Шумейка (вместе с 29 СНТ, входящих в состав населенного пункта) не обеспечена соответствующим количеством источников наружного водоснабжения. ст. 63, ст. 62, ст. 68 Федерального закона от 22.07.2008 №123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 75 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации", СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" п. 8.9, п.8.10, п. 10.4. Место выявления нарушения: территория с. Шумейка
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
часть 1 статьи 68 Федерального закона № 123-ФЗ. Федеральный закон 123 -ФЗ от 22.07.2008 'Федеральный закон №123-ФЗ'
Нарушенное требование:
территории населенных пунктов, а также находящиеся на них здания и сооружения должны быть обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения
Срок устранения нарушения:
15.01.2025

(указываются выявленные нарушения реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), срок устранения нарушения)

Государственный инспектор города (района) субъекта РФ по
пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие
дознаватели) Зубтарева Ольга Юрьевна



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2667D283B490082344D54F0E30E1F6D9
Владелец: Зубтарева Ольга Юрьевна
Действителен с 31.10.2023 по 23.01.2025

подпись

(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего
предписание)

Зубтарева Ольга Юрьевна - государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в
том числе дознаватели, старшие дознаватели), телефон: 88453566114, e-mail: zubtareva.ou@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)