

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНД и ПР по Базарно-Карабулакскому Балтайскому и Новобураасскому районам
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» апреля 2024 г., 11 час. 00 мин. № 2404/001-64/91-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Саратовская область, Балтайский район, с. Балтай, ул. Советская, 3, тел. 88459171399, e-mail:
ondipr34@64.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

**Предписание
об устранении нарушений**

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «08» апреля 2024 г., учетный номер 642410181766.

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Митаев Ренат Русланович – государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобураасского районов по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества, статусы, должности инспектора (инспекторов))

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦАРЕВЩИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 6407002370, адрес регистрации юридического лица: 412636, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛТАЙСКИЙ, С. ЦАРЕВЩИНА, ЛЕНИНА УЛ., Д.30

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не обеспечено исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты по адресу: ул. Навашина, 1, 17, 31, ул. Садовая, 17, ул. Горького, 9)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
30.06.2024
2. Водонапорная башня (ул. Комсомольская, 12) не приспособлена для забора воды пожарной техникой в любое время года
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ № 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 53 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.
Срок устранения нарушения:
30.06.2024
3. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию с. Царевщина, подверженного угрозе лесного пожара, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории с. Царевщина не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

Срок устранения нарушения:

30.06.2024

(указываются выявленные нарушения реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочий), срок устранения нарушения)

Государственный инспектор Базарно-Карабулакского,
Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору
Митаев Ренат Русланович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F9E2301AB0258EE58722FBB713F61DE8
Идентификатор: Митаев Ренат Русланович
Действителен с 28.11.2023 по 20.02.2025

подпись

(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего предписание)

Митаев Ренат Русланович - государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору, телефон: 888459222590, e-mail: ondipr34@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с предписанием)

«11» часов «00» минут «24» 04 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)