

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНД и ПР по Базарно-Карабулакскому Балтайскому и Новобурасскому районам
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» апреля 2024 г., 14 час. 00 мин. № 2404/001-64/90-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Саратовская область, Балтайский район, с. Балтай, ул. Советская, 3, тел. 88459171399, e-mail:
ondipr34@64.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

**Предписание
об устранении нарушений**

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «08» апреля 2024 г., учетный номер 642410181698.

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Митаев Ренат Русланович – государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору

(указываются фамилия, имя, отчество, статус, должности инспектора (инспекторов))

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 6407001009, адрес регистрации юридического лица: 412630, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛТАЙСКИЙ, С. БАЛТАЙ, УЛ. В.И.ЛЕНИНА, Д.78

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Вопрос по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы на территории Балтайского муниципального образования не решён
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
абзац 6, части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
Нарушенное требование:
не приняты меры по спасению имущества в границах сельских населенных пунктов до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы
Срок устранения нарушения:
30.06.2024
- Не обеспечено исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения в с. Балтай (пожарные гидранты по адресу: ул. Весенняя, 15, 25, ул. Чапаева, 57, ул. Гусева, 8)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
Срок устранения нарушения:
30.06.2024
- Подъезды с площадками (пирсами) с твёрдым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года к естественным водоисточникам (р. Алай и р. Балтай) в с. Балтай не устроены
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных

автомобилей и забора воды в любое время года при наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водонесточников (река, озеро, бассейн, градиня и др.)

Срок устранения нарушения:

30.06.2024

4. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен в с. Балтай (ул. Весенняя, 24/1 и ул. Весенняя, 47), предназначенных для нужд пожаротушения, не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ № 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 53 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.

Срок устранения нарушения:

30.06.2024

5. Оказание содействия органам государственной власти Саратовской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения на территории Балтайского муниципального образования не проводится

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

абзац 8 , части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

Нарушенное требование:

не оказано содействие органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов

Срок устранения нарушения:

30.06.2024

6. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём на территории с. Балтай Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района не проводится

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

абзац 4 , части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

Нарушенное требование:

не оснащена территория общего пользования сельских населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;

Срок устранения нарушения:

30.06.2024

7. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию с. Балтай, подверженного угрозе лесного пожара, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории с. Балтай не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

Срок устранения нарушения:

30.06.2024

(указываются выявленные нарушения реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочий), срок устранения нарушения)

Государственный инспектор Базарно-Карабулакского,
Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору
Митаев Ренат Русланович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F9E2303AB0258EE58722FBB713F61DES
Владелец: Митаев Ренат Русланович
Действителен с 28.11.2023 по 20.02.2025

подпись

(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего предписание)

Митаев Ренат Русланович - государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору, телефон: 888459222590, e-mail: ondipt34@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с предписанием)

« 4 » часов « 00 » минут « 24 » 04 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)