



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНД и ПР по Базарно-Карабулакскому Балтайскому и Новобурасскому районам
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» апреля 2024 г. 14:00, № 2404/001-64/90-В/АВП

(дата и время составления акта, номер акта)

Саратовская область, Балтайский район, с. Балтай, ул. Советская, 3

(место составления акта)

Акт выездной проверки
внеплановой

(плановой / внеплановой)

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от « 08» апреля 2024 г., № 2404/001-64/90-В/РВП, учетный номер проверки 642410181698.

(указывается ссылка на распоряжение (решение) уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении проверки, учетный номер проверки в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(указывается наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена:

1. Митаев Ренат Русланович – государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору

(указывается фамилия, имя, отчество, статус, должности инспектора (инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение проверки)

4. К проведению проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество, должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Контролируемое лицо, в отношении которого проводится проверка:

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛТАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 6407001009, адрес регистрации юридического лица: 412630, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЛТАЙСКИЙ, С. БАЛТАЙ, УЛ. В.И.ЛЕНИНА, Д.78

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

6. Проверка проведена в следующие сроки:

с «19» апреля 2024 года

по «19» апреля 2024 года

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовая пояска)

7. При проведении проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

- Распоряжение от 28.03.2024 № 169 "Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2024 года на территории Балтайского муниципального района"
- Постановление от 29.11.2017 № 525 "Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Балтайского муниципального образований Балтайского муниципального района"
- Постановление от 20.03.2020 № 117 "О введении в действие расписания выезда подразделений Вольского местного пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории Балтайского муниципального района"
- Распоряжение от 12.04.2024 № 208-р "О создании межведомственной группы по координации по координации действий по борьбе с лесными пожарами в пожароопасный период 2024 года на территории Балтайского муниципального района"
- Распоряжение от 22.01.2024 № 16-р "О проведении пожарно-профилактических мероприятий в жилом секторе на территории Балтайского муниципального района"
- Постановление от 10.04.2012 № 37 "Об определении порядка привлечения сил и средств для тушения пожаров на

территории Балтайского муниципального образования"

7.Решение от 16.07.2012 № 177 "Об утверждении Положения о социальной поддержке добровольных пожарных и членов семей работников добровольной пожарной команды Балтайского муниципального района"

8.Постановление от 28.12.2017 № 583 "Об утверждении Положения об организации обучения населения мерам пожарной безопасности и информирования населения о мерах пожарной безопасности в Балтайском муниципальном образовании Балтайского муниципального района"

9.Постановление от 01.07.2013 № 344 "Об осуществлении профилактики пожаров членами добровольной пожарной охраны"

10.Постановление от 09.08.2017 № 341 "Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общего пользования на территории Балтайского муниципального района"

11.Постановление от 06.12.2021 № 423 "Об утверждении муниципальной программы "Обеспечение пожарной безопасности, защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, развитие АПК "Безопасный город" на территории Балтайского района"

12.Постановление от 22.04.2022 № 172 "О создании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Балтайского муниципального района"

13.Постановление от 28.05.2018 № 218 "Об определении порядка обеспечения связи, организации и принятия мер по оповещению населения Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района и подразделений Государственной противопожарной службы о пожаре"

14.Постановление от 22.08.2013 № 420 "О мероприятиях по организации тушения пожаров на территории Балтайского муниципального района"

15.Постановление от 29.12.2021 № 481 "О создании муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Балтайского муниципального района Саратовской области"

16.Постановление от 31.03.2011 № 23 "Об утверждении Положения о добровольной пожарной охране"

(указываются рассмотренные при проведении проверки документы и сведения, в том числе: 1) находящиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник))

8. При проведении проверки установлено:

1. Вопрос по локализации пожаров и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы на территории Балтайского муниципального образования не решён
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
абзац 6, части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'
Нарушенное требование:
не приняты меры по спасению имущества в границах сельских населенных пунктов до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы
2. Не обеспечено исправное состояние источников наружного противопожарного водоснабжения в с. Балтай (пожарные гидранты по адресу: ул. Весенняя, 15, 25, ул. Чапаева, 57, ул. Гусева, 8)
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
3. Подъезды с площадками (пирсами) с твёрдым покрытием размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года к естественным водоисточникам (р. Алай и р. Балтай) в с. Балтай не устроены
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:
Не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года при наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирия и др.)
4. Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорных башен в с. Балтай (ул. Весенняя, 24/1 и ул. Весенняя, 47), предназначенных для нужд пожаротушения, не предусмотрены автономные резервные источники электроснабжения
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ № 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 53 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
Нарушенное требование:

Для обеспечения бесперебойного энергоснабжения водонапорной башни, предназначенной для нужд пожаротушения, предусматриваются автономные резервные источники электроснабжения.

5. Оказание содействия органам государственной власти Саратовской области в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения собраний населения на территории Балтайского муниципального образования не проводится
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
абзац 8, части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'
Нарушенное требование:
не оказано содействие органам государственной власти субъектов Российской Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов
6. Оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарём на территории с. Балтай Балтайского муниципального образования Балтайского муниципального района не проводится
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
абзац 4, части 1, статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'
Нарушенное требование:
не оснащена территория общего пользования сельских населенных пунктов первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем;
7. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территорию с. Балтай, подверженного угрозе лесного пожара, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории с. Балтай не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры
Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479'
Нарушенное требование:
Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.

(указываются выводы по результатам проведения проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений реализации полномочий, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 2) вывод о выявлении нарушений реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочий), о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения проверки)

9. К настоящему акту прилагаются:

1. Приложений нет

(указываются документы, составленные в рамках проведения проверки, а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения реализации полномочий)

Государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору Митаев Ренат Русланович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F9E2303AB0258EE58722FBB713F61DE1
Владелец: Митаев Ренат Русланович
Действителен с 28.11.2023 по 20.02.2025

(статус, должность, фамилия, инициалы инспектора (инспекторов), проводившего (проводивших) проверку)

подпись

Митаев Ренат Русланович - государственный инспектор Базарно-Карабулакского, Балтайского и Новобурасского районов по пожарному надзору, телефон: 888459222590, e-mail: ondipr34@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего акт проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемого лица или его представителей с актом о проведении проверки:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с актом)

«14» часов «12» минут «24» 04 2024г. *Р.З. Митаев* *Р.З. Митаев*

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления акта)