

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ОНД и ПР по Калининскому Лысогорскому и Самойловскому районам
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«26» апреля 2024 г., 13 час. 00 мин. № 2404/009-64/103-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

412860, Саратовская область, р.п. Лысые Горы, ул. Железнодорожная, д. 47, тел. 88454931351, e-mail:
ondipr42@64.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

**Предписание
об устранении нарушений**

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «09» апреля 2024 г., учетный номер 642410198625.

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Плотников Дмитрий Александрович – государственный инспектор Калининского, Лысогорского и Самойловского районов по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества, статусы, должности инспектора (инспекторов))

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЫСОГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 6419001518, адрес регистрации юридического лица: 412860, САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЛЫСОГОРСКИЙ, РП. ЛЫСЫЕ ГОРЫ, 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ ПЛ., Д.3

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

5. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Обновить защитные противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 1,4 метра, обеспечить очистку (уборку) территории прилегающей к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, произвести иные мероприятия по предупреждению распространения огня (п.70 ППР в РФ). Место выявления нарушения: Саратовская область, р.п. Лысые Горы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером

Срок устранения нарушения:

01.06.2024

2. Убрать свалки горючих отходов расположенных на территориях общего пользования (муниципальных округов), в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций на территории р.п. Лысые Горы (п. 68; п.69 ППР в РФ) . Место выявления нарушения: Саратовская область, р.п. Лысые Горы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 69 ППР 1479 (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"). Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

На территориях общего пользования городских и сельских поселений, городских и муниципальных округов, на территориях садоводства или огородничества, в том числе вне границ указанных территорий, в охранных зонах линий электропередачи, электрических станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях сельскохозяйственного назначения запрещается устраивать свалки отходов.

Срок устранения нарушения:

01.06.2024

3. Обеспечить очистку (уборку) территории на земельных участках правообладателем (собственником, пользователем)

которых является администрация), прилегающей к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, расположенных в границах населенного пункта р.п. Лысье Горы (п.67 ППР в РФ). Место выявления нарушения: Саратовская область, р.п. Лысье Горы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

Срок устранения нарушения:

01.06.2024

4. Обеспечить водонапорные башни расположенные в р.п. Лысье Горы (ул. Парковая, ул. 50 Лет ВЛКСМ) устройствами для забора воды пожарной техникой в любое время года (п.53 ППР в РФ) Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2304/9-64/8-В от 18.04.2023, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: Саратовская область, р.п. Лысье Горы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ № 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 53 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.

Срок устранения нарушения:

01.06.2024

5. Обозначить направление движения к источникам противопожарного водоснабжения (пожарным гидрантам), указателями со светоотражающей поверхностью, либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их местоположения, в р.п. Лысье Горы на ул. Зеленый Клин, Озерная, Комсомольская, Транспортная, Победы (п. 48 ППР в РФ) Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 2304/9-64-8-В от 18.04.2023, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: Саратовская область, р.п. Лысье Горы

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:


Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Срок устранения нарушения:

01.06.2024

(указываются выявленные нарушения реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), срок устранения нарушения)

Государственный инспектор Калининского, Лысогорского и
Самойловского районов по пожарному надзору Плотников
Дмитрий Александрович



(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего предписание)

подпись

Плотников Дмитрий Александрович - государственный инспектор Калининского, Лысогорского и
Самойловского районов по пожарному надзору, телефон: 88455121489, e-mail: plotnikov.da@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их
представителей с предписанием об устранении нарушений:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)