

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вольскому району Саратовской области  
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» апреля 2024 г., 13 час. 00 мин. № 2404/005-64/109-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Саратовская область, г. Вольск, ул. Народная, 204, тел. 88459359859, e-mail: ondipr26@64.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

Предписание  
об устранении нарушений

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «09» апреля 2024 г., учетный номер 642410193299.

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена следующими должностными лицами:

- Плынин Дмитрий Викторович – главный государственный инспектор Вольского района Саратовской области по пожарному надзору
- Широченко Павел Сергеевич – государственный инспектор Вольского района по пожарному надзору
- Курылев Александр Сергеевич – заместитель главного государственного инспектора Вольского района по пожарному надзору Саратовской области
- Денисенков Денис Сергеевич – государственный инспектор Вольского района по пожарному надзору
- Лобатый Антон Олегович – государственный инспектор Вольского района Саратовской области по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества, статусы, должности инспектора (инспекторов))

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

Администрация Терсинского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области  
ИНН 6441014953, адрес регистрации юридического лица: обл Саратовская, р-н Вольский, с Терса, ул Советская, Строение 1

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Работа по включению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий администрацией Терсинского муниципального образования не проводится (ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: Терсинское муниципальное образование

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

части 1 статьи 19. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'

Нарушенное требование:

абзац 7 к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений, муниципальных и городских округов.

Срок устранения нарушения:

07.10.2024

- Социальное и экономическое стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами, не осуществляется (ст.19 Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»). Место выявления нарушения: Терсинское муниципальное образование

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

части 1 статьи 19. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'

Нарушенное требование:

абзац 2 к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

Срок устранения нарушения:

07.10.2024

3. Водонапорные башни расположенные на территории Терсинского муниципального образования не оборудованы устройством для забора воды пожарной техникой в любое время года (п. 53 ППР в РФ). Место выявления нарушения: Терсинское муниципальное образование
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ № 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 53 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
- Нарушенное требование:**  
Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.
- Срок устранения нарушения:**  
07.10.2024
4. Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения не обозначены указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения (п. 48 ППР в РФ). Место выявления нарушения: Терсинское муниципальное образование
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
- Нарушенное требование:**  
Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.
- Срок устранения нарушения:**  
07.10.2024
5. Не организована проверка на водоотдачу наружного противопожарного водоснабжения не реже двух раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (п.48 ППР в РФ). Место выявления нарушения: Терсинское муниципальное образование
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
- Нарушенное требование:**  
Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
- Срок устранения нарушения:**  
07.10.2024
6. Правообладателем земельных участков (собственником которой является администрация), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов не производится своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы. Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана (п.67 ППР в РФ). Место выявления нарушения: Терсинское муниципальное образование
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
- Нарушенное требование:**  
Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов
- Срок устранения нарушения:**  
20.05.2024
7. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима вокруг территории населенных пунктов не созданы противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры (п. 70 ППР в РФ). Место выявления нарушения: Терсинское муниципальное образование
- Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'
- Нарушенное требование:**  
Не созданы (не обновлены) до начала пожароопасного периода вокруг населенных пунктов противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов.
- Срок устранения нарушения:**  
20.05.2024

Главный государственный инспектор Вольского района  
Саратовской области по пожарному надзору Плынин Дмитрий  
Викторович



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 00F892B083483E280EBC127F941EBB9097  
Владелец: Плынин Дмитрий Викторович  
Действителен с 24.11.2023 по 16.02.2025

(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего  
предписание)

подпись

Плынин Дмитрий Викторович - главный государственный инспектор Вольского района Саратовской области по  
пожарному надзору, телефон: 88459359859, e-mail: ondipr26@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их  
представителей с предписанием об устранении нарушений:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с предписанием)

«\_\_\_» часов «\_\_\_» минут «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через  
личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)