

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вольскому району Саратовской области
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«24» апреля 2024 г., 17 час. 24 мин. № 2404/005-64/116-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

Саратовская область, г. Вольск, ул. Народная, д. 204, тел. 88459359859, e-mail: ondipr26@64.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

Предписание
об устранении нарушений

1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «10» апреля 2024 г., учетный номер 642410217219.

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

2. Проверка проведена в рамках:

осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

3. Проверка проведена следующими должностными лицами:

- Плынин Дмитрий Викторович – главный государственный инспектор Вольского района Саратовской области по пожарному надзору
- Широченко Павел Сергеевич – государственный инспектор Вольского района по пожарному надзору
- Курылев Александр Сергеевич – заместитель главного государственного инспектора Вольского района по пожарному надзору Саратовской области
- Лобатый Антон Олегович – государственный инспектор Вольского района Саратовской области по пожарному надзору
- Денисенков Денис Сергеевич – государственный инспектор Вольского района по пожарному надзору

(указываются фамилии, имена, отчества, статусы, должности инспектора (инспекторов))

4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОКРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ИНН 6441015001, адрес регистрации юридического лица: САРАТОВСКАЯ, ВОЛЬСКИЙ, СЕЛО, ПОКРОВКА, УЛИЦА, ЦЕНТРАЛЬНАЯ, 38 "В"

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- Организовать работу по включению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий. Место выявления нарушения: Саратовская область, Вольский район, территория Покровского МО

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

части 1 статьи 19. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'

Нарушенное требование:

абзац 7 к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений, муниципальных и городских округов.

Срок устранения нарушения:

07.10.2024

- Рассмотреть вопрос и принять соответствующие НПА о социальном и экономическом стимулировании участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами. Место выявления нарушения: Саратовская область, Вольский район, территория Покровского МО

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

части 1 статьи 19. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'

Нарушенное требование:

абзац 2 к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах.

Срок устранения нарушения:

07.10.2024

- Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначить указателями со

светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Место выявления нарушения: Саратовская область, Вольский район, территория Покровского МО

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

Срок устранения нарушения:

07.10.2024

4. Водонапорную башню с. Осиновка оборудовать приспособлением для забора воды пожарной техникой. Место выявления нарушения: Саратовская область, Вольский район, территория Покровского МО

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ № 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 53 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Водонапорные башни должны быть приспособлены для забора воды пожарной техникой в любое время года.

Срок устранения нарушения:

07.10.2024

5. Организовать, не реже двух раз в год (весной и осенью), проверку на водоотдачу наружного противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Место выявления нарушения: Саратовская область, Вольский район, территория Покровского МО

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

Срок устранения нарушения:

07.10.2024

6. Производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы на земельных участках (собственником которой является администрация), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов. Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана. Место выявления нарушения: Саратовская область, Вольский район, территория Покровского МО

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

Срок устранения нарушения:

20.05.2024

7. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима, вокруг территории населенных пунктов создать противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. Место выявления нарушения: Саратовская область, Вольский район, территория Покровского МО

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

Нарушенное требование:

Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером

Срок устранения нарушения:

20.05.2024

Государственный инспектор Вольского района по пожарному надзору Денисенков Денис Сергеевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C4FF9EF345AB8A8170697A93CBA5F8F
Владелец: Денисенков Денис Сергеевич
Действителен с 24.11.2023 по 16.02.2025

(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего предписание)

подпись

Денисенков Денис Сергеевич - государственный инспектор Вольского района по пожарному надзору, телефон: 888459359859, e-mail: ondipr26@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)