

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Вольскому району Саратовской области**  
**УНД и ПР Главного управления МЧС России по Саратовской области**  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

**«24» апреля 2024 г., 14 час. 00 мин. № 2404/005-64/103-В/ПВП**

(дата и время составления предписания)

**, тел. 88459359859, e-mail: ondipr26@64.mchs.gov.ru**

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты контрольного (надзорного) органа)

**Предписание  
об устранении нарушений**

**1. Проверка проведена в соответствии с распоряжением (решением) от «09» апреля 2024 г., учетный номер 642410187828.**

(указывается дата распоряжения (решения) о проведении проверки, учетный номер в едином реестре проверок)

**2. Проверка проведена в рамках:**  
осуществления государственного надзора за реализацией органами государственной власти и органами местного самоуправления полномочий в области пожарной безопасности

(наименование вида государственного надзора)

**3. Проверка проведена следующими должностными лицами:**

- Плынин Дмитрий Викторович – главный государственный инспектор Вольского района Саратовской области по пожарному надзору
- Лобатый Антон Олегович – государственный инспектор Вольского района Саратовской области по пожарному надзору
- Денисенков Денис Сергеевич – государственный инспектор Вольского района по пожарному надзору
- Широченко Павел Сергеевич – государственный инспектор Вольского района по пожарному надзору
- Курылев Александр Сергеевич – заместитель главного государственного инспектора Вольского района по пожарному надзору Саратовской области

(указываются фамилии, имена, отчества, статусы, должности инспектора (инспекторов))

**4. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:**

Администрация Куриловского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области  
1066441000230 6441015033 административное здание Саратовская область, Вольский район,  
с.Куриловка, САДОВАЯ, 25, а ИНН 6441015033

(указывается наименование федерального органа исполнительной власти или его территориального органа, исполнительного органа субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, индивидуальный номер налогоплательщика, адрес регистрации)

**5. В целях исполнения предписания контролируруемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:**

- Организовать работу по включению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий . Место выявления нарушения: МО Куриловское  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
части 1 статьи 19. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'  
**Нарушенное требование:**  
абзац 7 к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений, муниципальных и городских округов.  
**Срок устранения нарушения:**  
07.10.2024
- Закрепить за мотопомпами мотористов, прошедших подготовку для работы на указанной технике . Место выявления нарушения: МО Куриловское  
**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**  
части 1 статьи 19. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'  
**Нарушенное требование:**  
абзац 3 к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относятся создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.  
**Срок устранения нарушения:**  
07.10.2024
- Рассмотреть вопрос и принять соответствующие НПА о социальном и экономическом стимулировании участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами . Место выявления нарушения: МО Куриловское

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

части 1 статьи 19. Федеральный закон 69-ФЗ от 21.12.1994 'Федеральный закон № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"'

**Нарушенное требование:**

абзац 7 к полномочиям органов местного самоуправления поселений, муниципальных, городских округов, внутригородских районов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов относится включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и программы развития территорий поселений, муниципальных и городских округов.

**Срок устранения нарушения:**

07.10.2024

4. Естественный водоисточник, оборудовать подъездом с площадкой (пирсом) с твердым покрытием размером не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Место выявления нарушения: МО Куриловское

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 75 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размером не менее 12 х 12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года при наличии на территориях населенных пунктов, территории садоводства или огородничества, а также на других объектах защиты или вблизи них (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (река, озеро, бассейн, градирня и др.)

**Срок устранения нарушения:**

07.10.2024

5. Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначить указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения. Место выявления нарушения: МО Куриловское

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

**Срок устранения нарушения:**

07.10.2024

6. Организовать, не реже двух раз в год (весной и осенью), проверку на водоотдачу наружного противопожарного водоснабжения с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Место выявления нарушения: МО Куриловское

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

№ 69-ФЗ; ППР РФ 1479/ статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 48 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Руководитель организации обеспечивает исправность, своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения, находящегося в зоне эксплуатационной ответственности организации, и организует проведение проверок на водоотдачу не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

**Срок устранения нарушения:**

07.10.2024

7. Производить своевременную уборку мусора, сухой растительности и покос травы на земельных участках (собственником которой является администрация), расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов. Границы уборки указанных территорий определяются границами земельного участка на основании кадастрового или межевого плана. Место выявления нарушения: МО Куриловское

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 67 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не произведена своевременная уборка мусора, сухой растительности и покос травы, на земельных участках расположенных в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ населенных пунктов

**Срок устранения нарушения:**

20.05.2024

8. В целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов, подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров, до начала пожароопасного периода, а также при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима, вокруг территории населенных пунктов создать противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры. Место выявления нарушения: МО Куриловское

**Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:**

статья 21 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ "О пожарной безопасности"; пункт 70 ППР РФ. Федеральный закон; постановление Правительства Российской Федерации 69-ФЗ; ППР РФ 1479 от 21.12.1994 'Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479'

**Нарушенное требование:**

Не обеспечена очистка территории, прилегающей к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника,

порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным противопожарным барьером

**Срок устранения нарушения:**  
20.05.2024

(указываются выявленные нарушения реализации полномочий (с указанием полномочия, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение реализации полномочий, сведений, являющихся доказательствами нарушения реализации полномочия), срок устранения нарушения)

Государственный инспектор Вольского района по пожарному надзору Денисенков Денис Сергеевич



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2C4FF9EF345AB8A8170697A93CBA5F8F  
Владелец: Денисенков Денис Сергеевич  
Действителен с 24.11.2023 по 16.02.2025

(статус, должность, фамилия, инициалы, руководителя, заместителя руководителя контрольного (надзорного) органа, подписавшего предписание)

подпись

Денисенков Денис Сергеевич - государственный инспектор Вольского района по пожарному надзору, телефон: 888459359859, e-mail: ondipr26@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество, статус, должность инспектора, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений:

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя контролируемого лица, ознакомленного с предписанием)

«\_\_» часов «\_\_» минут «\_\_» 20\_\_ г. \_\_\_\_\_

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)